

Lukuohje Landis+Gyr -etäluettaville mittalaitteille (yleissähkö)

Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla.

Kuinka mittaria luetaan?

Näytön lukemat vaihtuvat automaattisesti. Selauspainiketta ei suositella painettavaksi. (Näytön palautuminen kestää noin 10 min).

Yleissähkö = Kokonaisenergia
Suurin näytössä oleva lukema on kokonaisenergia, joka on summa kahdesta muusta mittausenergiasta.

Näytöllä näkyvät pienemmät lukemat ovat joko kausisähkön tai aikasähkön lukemia. Näistä ei tarvitse välittää.

Tiedonsiirron
merkkivalot.



Näytön selauspainike.